



ÉMI-TÜV

CA-200320001062-2

REVCO ALFA beltéri falfesték megnevezésű minta
termékvizsgálata a 200320001062 számú megbízás alapján.

Megbízó:

REVCO MAGYARORSZÁG Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5.

Az R-200320001062 számú vizsgálati jegyzőkönyvek alapján
igazoljuk, hogy az alábbi minta

REVCO ALFA beltéri falfesték minta

melyet a REVCO MAGYARORSZÁG Kft. gyárt, a vizsgálataink
és a benyújtott dokumentáció alapján megfelel az alábbi
műszaki paramétereknek:

A termék besorolása: finom szemcsefinomságú, matt,
kiadósság 2 osztály, nedves dörzsállóság 5-ös osztály
besorolásnak. Magas vízgőzáteresztő képességű.

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

MSZ EN 13300:2002

Érvényes: 2027/05/09, illetve a termékben, valamint a
vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező
változásokig.

Szentendre, 2024.05.09.



Szépvölgyi Zsolt
Osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv /
igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék
reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül.

ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály,
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26, Telefon: +36 26 510-120